

## Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dokończenie i wyposażenie Parku Jana Pawła II na Czubach w Lublinie; plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie - III części** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Brak jest jasnych i czytelnych opisów do wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenia ozdobnego parkowego ulicznego, jeśli jest to LED to proszę wpisać LED lub Sodowe i wpisać wszystkie obowiązujące normy do lamp jak i wysięgników i uchwyty, które powinny zawierać informacje dla wykonawców. Wiadomo, że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm, które składają oferty.

Ad. 1:

Opisy do wyceny oświetlenia ozdobnego parkowego ulicznego znajdują się w Opisie Technicznym do projektu w podpunkcie "Oświetlenie dróg rowerowych i ciągów pieszych" pod hasłem "Parametry równoważności opraw:", a obliczenia oświetlenia znajdują się po Opisie technicznym w Dziale obliczenia techniczne.

Ponadto w opisie technicznym do projektu podano dokładne parametry opraw wraz ze sposobem ich mocowania – zgodnie z opisem technicznym projektu branży elektrycznej należy zastosować oprawy LED mocowane bezpośrednio na szczycie słupa, a nie na wysięgnikach i uchwytych.

Jednocześnie przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi konieczności wyszczególniania wszystkich norm.

2. Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6, które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Ad. 2:

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (wytyczne dołączone do projektu) do obliczeń przyjęto klasę S3 i S4. Są to klasy przyjmowane dla chodników i dla ścieżek, natomiast klasy M są przyjmowane dla ulic – nie ma to zastosowania w przypadku tej inwestycji. Obliczenia dołączone są do projektu w rozdziale Obliczenia techniczne.

3. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie?

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu.

Nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03

PN-EN 60698-1, PN-EN 60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania,



które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

4. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1, EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Ad. 3 i 4:

Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi konieczności wyszczególniania wszystkich norm.

5. Brak jest opisów ogólnych lamp i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1 W netto, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spełniać wszystkie niezbędne wytyczne EU.

Ad. 5:

Oprawy oprócz podania konkretnej nazwy mają podane parametry równoważności – w tym minimalną wartość strumienia w lumenach oraz maksymalną wartość mocy w W. W opisie do projektu podany jest sposób mocowania lamp – montaż oprawy na szczycie słupa, w związku z czym nie jest wymagany żaden wysięgnik ani dodatkowy uchwyt.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) dokonał zmiany w § 8 ust. 2 we wzorach umów dla części I, II, III (zał. nr 5 a, b, c do SIWZ).

W załączeniu aktualnie obowiązujące załączniki nr 5 a, b, c, d do SIWZ- wzór umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
  
Elżbieta Duszyńska  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych