

Treść zapytania wraz z odpowiedzią – Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020** wpłynęło zapytanie dotyczące następujących kwestii:

1. W przedmiarach robót pozycja platforma dla niepełnosprawnych jest opisana jako wykonana robota, natomiast w projekcie jest opis do wykonania tego zadania. Proszę określić czy platformę powinni Wykonawcy wycenić do przetargu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie:

- Projektu budowlanego (i wykonawczego), Część I - p. t. „Docieplenie budynku z kolorystyką elewacji i robotami towarzyszącymi”,
- Projektu Budowlanego (i wykonawczego), Część IV – p.t. „Instalacje elektryczne wymiennikowni ciepła”,
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-10 p.t. „Docieplenie budynku z kolorystyką elewacji i z robotami towarzyszącymi”,
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-40 p.t. „Instalacje elektryczne wymiennikowni ciepła”,

poprzez wykreślenie:

a) w Projekcie budowlanym (i wykonawczym) Część I - p. t. „Docieplenie budynku z kolorystyką elewacji i robotami towarzyszącymi”:

- w opisie technicznym w pkt. 3 „Zakres opracowania”; akapitu: „*platforma pionowa dla niepełnosprawnych*”,
- w opisie technicznym w pkt. 6 „Materiały do wykonania robót”; p.pkt. p) „*Platforma dla niepełnosprawnych*”
- w opisie technicznym w pkt. 7.4. „Wykonanie robót towarzyszących”; p.pkt. a) „*Zakres robót towarzyszących*” akapitu: „*platformę dla niepełnosprawnych dla zapewnienia dostępności budynku dla osób na wózkach*”,
- w opisie technicznym w pkt. 7.4 „Wykonanie robót towarzyszących”; p.pkt. b) „*Platforma dla niepełnosprawnych*” .

b) w Projekcie budowlanym (i wykonawczym), Część IV – p.t. „Instalacje elektryczne wymiennikowni ciepła”:

- w opisie technicznym w pkt. 3.3 „Zakres opracowania”; akapitu: „*wlz zasilania platformy*”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



dla niepełnosprawnych”;

- w opisie technicznym w pkt. 4.2 „Zasilanie wymiennikowni, zasilanie platformy dla niepełnosprawnych”; akapitu: „Zasilanie platformy dla niepełnosprawnych wykonać kablem YDY 3x4mm² w listwie elektroizolacyjnej i rurce PCV od tablicy TE znajdującej się w piwnicy do platformy przed wejściem na parterze wg rys. nr 2, 3, 4.”

- rysunku nr 2 „Schemat zasilania platformy dla niepełnosprawnych”.

c) w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-10 p.t. „Docieplenie budynku z kolorystyką elewacji i z robotami towarzyszącymi”:

- w pkt. 1.6 „Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji”, pkt. a) „Zakres robót”; akapitu: „platforma pionowa dla niepełnosprawnych”,

- w pkt. 2 „Materiały”; p.pkt. p) „Platforma dla niepełnosprawnych”,

- w pkt. 5.4. „Wykonanie robót towarzyszących”; p.pkt. a) „Zakres robót towarzyszących” akapitu: „platformę dla niepełnosprawnych dla zapewnienia dostępności budynku dla osób na wózkach”,

- w pkt. 5.4 „Wykonanie robót towarzyszących”; p.pkt. b) „Platforma dla niepełnosprawnych”,

d) w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-40 p.t. „Instalacje elektryczne wymiennikowni ciepła” w pkt. 2.3.1 „Zasilanie wymiennikowni, zasilanie platformy dla niepełnosprawnych”, akapitu: „Zasilanie platformy dla niepełnosprawnych wykonać kablem YDY 3x4mm² w listwie elektroizolacyjnej i rurce PCV od tablicy TE znajdującej się w piwnicy do platformy przed wejściem na parterze wg rys. nr 2, 3, 4.”

W załączeniu Errata do dokumentacji projektowej wprowadzająca zmiany oraz aktualny załącznik nr 2 do wzoru umowy – Wykaz dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„ 11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 08.04.2019 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 08.04.2019 r. o godzinie 12:00.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

