

Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 w Lublinie** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne wymiary i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż właściwie niemożliwe jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym, przy założeniu, że żadna ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 7 tj. Dobór urządzeń siłowni na wolnym powietrzu oraz pkt. 8 tj. Plac zabaw zgodnie z załączonymi Erratami.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który wykaże minimum 2 roboty budowlane obejmujące budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę placu zabaw i/lub siłownię zewnętrzną o wartości brutto co najmniej 100 000,00 zł każda robota, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Zmiana zapisów w wytycznych nie wpłynie na jakość wykonania robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się **wykonaniem minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę skwerów o wartości brutto co najmniej 100 000,00 PLN każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 100 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów)**, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Ponadto informuję, że na tym etapie postępowania Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena ta zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego po otwarciu ofert.

Pytanie nr 3:

Czy potencjalny Wykonawca może zaoferować (jako urządzenie równoważne) urządzenie fitness na słupie o rurze nośnej o śr. 133 mm i gr.4 mm, gdzie wszystkie elementy stalowe (wraz z łącznikami) zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami proszkowymi i zostały ocynkowane ogniowo. Pedaly są wykonane ze stali o gr. min. 2 mm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie p.7 podpunkt 1, 2 , 3, 4, 5 zgodnie z załączonymi Erratami.

Zamawiający wymaga aby urządzenia fitness: twister, koła tai – chi, biegacz oraz stepper i orbitrek były montowane na słupie z rury lub pylonie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści, aby podstopnice w urządzeniach fitness były wykonane ze stali o gr. 2 mm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 7 ppkt. „Uwagi szczegółowe” zgodnie z załączonymi Erratami.

Zamawiający wymaga aby stopki urządzeń wykonane były ze stali nierdzewnej o grubości min.2 mm z otworami, antypoślizgowymi.

Pytanie nr 5:

Czy Wykonawca jako urządzenie równoważne może zaoferować urządzenie stepper i orbitrek montowane na słupie o śr. Rury 133 mm i gr 4 mm. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu. Cena Urządzeń na słupie również będzie korzystniejsza.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami

Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 7 ppkt. 4, 5 zgodnie z załączonymi Erratami.

Zamawiający wymaga aby steper i orbitrek były montowane na słupie z rury lub pylonie.

Pytanie nr 6:

Czy Wykonawca może zaoferować Karuzele, której wysokość swobodnego upadku będzie wynosiła 60 cm. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 8 Plac zabaw ppkt 3 zgodnie z załączonymi Erratami.

Pytanie nr 7:

Czy fundamenty tablicy regulaminowej Wykonawca może wykonać wg. Instrukcji producenta, tj na głębokość 50 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 9 „Elementy małej architektury” zgodnie z załączonymi erratami.

Zamawiający wymaga aby głębokość fundamentowania wynosiła 1m ze względu na głębokość przemarzania i przewagę gruntów wysadzinowych w Lublinie.

Pytanie nr 8:

Czy w zakres zadania wchodzi pielęgnacja zieleni? Jeśli tak to proszę o określenie dokładnych zadań pielęgnacyjnych oraz okres pielęgnacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie: Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany – w zakresie pkt. 9.2. Projektowane nasadzenia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w SST.4. Gospodarka drzewostanem: w pkt 1.3. Pielęgnacja drzew i krzewów, w pkt.1.4.Wywóz karpiny, gałęzi, dłużyc z wycinki,

karczowania i pielęgnacji drzewa dowolnym środkiem transportu oraz 6.7.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów-zgodnie z załączonymi erratami.

Pytanie nr 9:

Wysokość swobodnego upadku urządzeń zabawowych i urządzeń fitness jest mniejsza niż 1 m. W związku z tym czy Zamawiający dopuści, aby nawierzchnia bezpieczna była wykonana z trawnika? Powyższe rozwiązanie będzie zgodne z norma PN-EN1176-1-2009.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody aby nawierzchnia bezpieczna była wykonana z trawnika. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw została zaprojektowana z EPDM i należy ją wykonać zgodnie z rys. nr 2 „Geometria ścieżek” z Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Pytanie nr 10:

Proszę o sprecyzowanie materiałów dla nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z rys. nr 2 „Geometria ścieżek” oraz opisem technicznym p. 6.1 „nawierzchnia bezpieczna” Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej na terenie siłowni oraz nawierzchnię z EPDM na terenie placu zabaw.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę warstwy ziemi dla trawnika na głębokość 5 cm, a w miejscu gdzie została zerwana nawierzchnia asfaltowa na głębokość 30 cm? Wykonawca wszystkie prace wykona zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projekt przewiduje uzupełnienie ziemi urodzajnej w miejscach rozebranych chodników warstwą gr. 30 cm a na pozostałej powierzchni przeznaczonej pod trawniki rozłożyć ziemię urodzajną warstwą 5 cm zgodnie z SST4 Gospodarka drzewostanem p. 6.6 STWiORB.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaprawienie dołków żyzną ziemią w obrębie bryły korzeniowej sadzonych roślin zamiast wymiany całej warstwy ziemi na głębokość 30 cm?? Wykonawca wszystkie prace wykona zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z p. 9.2 Projektowane nasadzenia pp. „Nasadzenia z roślin okrywowych” Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany rozścielenie ziemi ogrodniczej warstwy 30 cm dotyczy miejsc zakładania murawy w miejscach, gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowe.

W STWiORB SST4 Gospodarka drzewostanem, p.4 powyższe opisano następująco:

„Przygotowanie kwater pod nowe nasadzenia:

- teren kwater przeznaczonych pod nasadzenia wyrównać
- usunąć 30 cm ziemi istniejącej oraz późniejsza jej utylizacja
- wypełnić 20 cm warstwą ziemi urodzajnej
- wyściółkowanie 8 cm warstwy kory drobnomielonej – kora musi znajdować się w obniżeniu 2 cm poniżej poziomu krawężnika oraz projektowanej nawierzchni”

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający przedłuży okres składania ofert?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień: **04.02.2021 r.**

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót i mógłby udostępnić, jako dokument uzupełniający dokumentacji projektowej? Udostępnienie tego dokumentu znacznie ułatwi kalkulacje zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnić przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 ust. 1. wzoru umowy).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie nr 15:

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w., prosimy o załączenie materiałów przetargowych: Projektów Wykonawczych i Budowlanych o lepszej jakości skanu i w kolorze. Zakresy nawierzchni skweru z kostki brukowej betonowej w kolorach barwy jesieni, nawierzchni dojeżdż z kostki szarej i nawierzchni bezpiecznej, na rysunkach „Geometrii ścieżek” są mało czytelne, nie widać wyraźnej granicy między nawierzchniami.

W legendzie do rysunków „szrafura” także jest niewyraźna.

Odpowiedź:

Nawierzchnia bezpieczna z EPDM przewidziana jest tylko w obrębie placu zabaw. Pozostałe zaprojektowano z kostki brukowej.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i może udostępnić Przedmiar robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnić przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 ust. 1. wzoru umowy).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie nr 17:

Prosimy o załączenie do materiałów przetargowych, Projektów Wykonawczych i Budowlanych w szczególności „Części Rysunkowej” o lepszej jakości skanu i w kolorze. Na „Planszy Ogólnej” – Projekt Zieleni” nie widać jednoznacznie jaki jest zakres nowych trawników oraz regenerowanych oraz brakuje zakresu kwater pod nowe nasadzenia.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie Rys. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt zieleni” w kolorze.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji ławek wolnostojących, ze stali z rur nierdzewnych na stal ocynkowaną malowaną proszkowo.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 9 podpunkt „Miejsca do siedzenia”zgodnie z załączonymi erratami.

Zamawiający wymaga aby ławki były wykonane ze stali nierdzewnej. Takie ławki zaprojektowano i zamontowano na sąsiednim skwerze przy Motorowej 2,4,6,8.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału stopek urządzeń siłowni, ze stali nierdzewnej o grubości min.2mm na stopki antypoślizgowe z HDPE o gr. 15mm/

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 7 ppkt. „Uwagi szczegółowe” zgodnie z załączonymi erratami.

Zamawiający wymaga aby stopki urządzeń wykonane były ze stali nierdzewnej o grubości min.2 mm z otworami, antypoślizgowymi.

Pytanie nr 20:

W załączonych materiałach nie sprecyzowano czy nawierzchnia bezpieczna ma być wylewana na miejscu czy może być wykonana z płyt lub mat gumowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 6.1 Układ komunikacyjny; podpunkt „Nawierzchnia bezpieczna” Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany Technologia wykonania nawierzchni z EPDM jest dowolna. Należy stosować rozwiązania atestowane.

Pytanie nr 21:

Prosimy o sprecyzowanie materiału i wymiarów głównych elementów konstrukcyjnych, na huśtawkę ważkę oraz karuzeli.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 8 tj. Plac zabaw ppkt. 2 i 3 zgodnie z załączonymi Erratami.

Pytanie nr 22:

Panel ogrodzeniowy:

- Czy ma być on w systemie 8/6/8?

-Jaka jest wysokość panelu?

-Czy profil poręczny można wyeliminować stosując panele bez ostrych zakończeń?

-Czy można zastosować słupki stalowe ogrodzenia o przekroju prostokąta 60x40 (standardowe)?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 8 ppkt. „Ogrodzenie” zgodnie z załączonymi erratami.

Zamawiający wymaga:

- ogrodzenia systemowego tj. o średnicach drutu 8/6/8
- wysokości panelu 120 cm
- poręcz należy wykonać zgodnie z projektem
- Słupki stalowe o przekroju min. 60 x 40 mm

Pytanie nr 23:

Prosimy o określenie liczby tablic i rodzajów, z podaniem wysokości słupów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany w zakresie pkt. 9 Elementy małej architektury, zgodnie z załączonymi erratami.

Pytanie nr 24:

Proszę o załączenie rysunku nr 3 dla „Karmniki” lub podanie wymiarów i specyfikacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dołączenie rysunku karmnika.

Pytanie nr 25:

W związku ze startowaniem w przetargu pn. "Przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa,10 i 12, ul. Motorowa 9 w Lublinie" prosimy o informację, czy jest dla ww zadania zrobiony przedmiar robót - jeśli 'tak' czy jest możliwość udostępnienia go na stronie Zamawiającego? Interesują nas m.in. informacje takie jak: ilość mb projektowego ogrodzenia, m2 trawnika do renowacji, m2 nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, ilość zdewastowanych ławek oraz oświetlenia do usunięcia. Czy drewno pozostałe po wycince drzew należy wykupić czy złożyć we wskazanym przez zamawiającego miejscu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnić przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 ust. 1. wzoru umowy).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze oraz ponownie zamieszczenie Rys. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt zieleni” w kolorze.

Ponadto Zamawiający informuje,:

- ogrodzenie placu zabaw oraz jego powierzchnia (całość nawierzchnia bezpieczna) została wskazana na rys.nr 2 „Geometria ścieżek”i rys. nr 7 „Zestawienie elementów placu zabaw”,
- trawnik do regeneracji został wskazany na Rysunku. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt zieleni”,
- na przedmiotowym obszarze znajduje się jedna stara ławka; brak jest zdewastowanych ławek,
- drewno Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i zagospodarować lub zutylizować we własnym zakresie zgodnie z zapisami wzoru umowy§3 ust. 1 pkt 39,
- nie jest przewidywany demontaż oświetlenia. Zgodnie z projektem należy postawić dwa nowe słupy o parametrach określonych w projekcie wykonawczym branży elektrycznej w części "6.2 Oświetlenie skweru" zasilanych z istniejącej latarni.

Pytanie nr 26:

Jaka jest ilość obrzeży do wykonania?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Obrzeża należy wbudować jako ograniczenie nawierzchni brukowej i z EPDM. Ilość należy wyliczyć na podstawie ww rysunku nr 2 „Geometria ścieżek”.

Pytanie nr 27:

Jaka jest ilość trawnika do wykonania?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku rys. nr 3 „Plansza ogólna – projekt zieleni” w kolorze.

Ilość trawnika należy wyliczyć na podstawie ww rys. nr 3 „Plansza ogólna – projekt zieleni”.

Pytanie nr 28:

Ile jest ławek i koszy do dostarczenia i zamontowania?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie p. 9. Elementy małej architektury, podpunkt „Kamnik dla ptaków” Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku nr 2 „Geometria ścieżek” w kolorze oraz ponownie zamieszczenie Rys. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt zieleni” w kolorze.

Jednocześnie Zgodnie z rysunkami nr 2 i nr 3 Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany należy dostarczyć i zamontować:

- ławki 4 szt.(1szt. na placu zabaw, 3 szt. na placu siłowni)
- kosze na śmieci 4 szt.(1szt. na placu zabaw, 3 szt. na placu siłowni)
- kamniki dla ptaków 2 szt.

Pytanie nr 29:

Jaka jest ilość nawierzchni poliuretanowej?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Ilość nawierzchni z EPDM. należy wyliczyć na podstawie ww rysunku nr 2 „Geometria ścieżek”.

Pytanie nr 30:

Jaką ilość należy wykonać podłoża pod rośliny?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie Rys. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt zieleni” w kolorze.

Ilość podłoża należy wyliczyć biorąc pod uwagę powierzchnie nasadzeń wskazanych na ww rys. nr 3 „Plansza ogólna – projekt zieleni”.

Pytanie nr 31:

Jaka jest ilość obrzeży elastycznych do wykonania?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Projekt przewiduje obrzeża betonowe 8 x 30 x100 dla nawierzchni bezpiecznej. Ilość należy wyliczyć na podstawie ww rys. nr 2 „Geometria ścieżek”.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w zakresie: § 3 ust. 1 pkt 39, który otrzymuje następujące brzmienie:

„39) usunięcie drzew i krzewów objętych projektem w tym zakresie, a kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz z obsługą ornitologa (zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt opinii ornitologicznej i stałego nadzoru ornitologicznego), oraz wywóz drewna poza teren budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we własnym zakresie, zabezpieczenie pozostałych drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki znajdujących się na terenie prowadzonych robót”

W załączeniu nowy aktualnie obowiązujący wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

W związku z dokonaną zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 2 do wzoru umowy –Wykaz dokumentacji.

W załączeniu nowy aktualnie obowiązujący Wykaz dokumentacji – załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust 6. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **04.02.2021 r.** do godz. **10:00** na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia **04.02.2021 r.** o godzinie **12:00** z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych”.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

W załączeniu:

1. Nowy aktualnie obowiązujący rysunek „Geometria ścieżek” w kolorze.
2. Nowy aktualnie obowiązujący rys. nr 3 „Plansza ogólna – projekt zieleni”.
3. Errata do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
4. ERRATA do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY - PROJEKT ZIELENI - Faza: Projekt budowlany.
5. ERRATA do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY - PROJEKT ZIELENI - Faza: Projekt wykonawczy
6. Aktualnie obowiązujący wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Aktualnie obowiązujący wykaz dokumentacji – załącznik nr 2 do wzoru umowy.