

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury technicznej na Cmentarzu komunalnym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 - etap 1

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o złagodzenie wymagań odnośnie wskaźnika piaskowego w warstwie Podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (SST D 04.04.02b). Obecne w SST wymagania ($SE \geq 45$) są bardzo rygorystyczne, wnioskujemy o złagodzenie wymagań do $SE \geq 35$ - są to wymagania powszechnie występujące w tego typu kontraktach.

Ad.1 – Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów wskaźnika piaskowego

2. Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania zarówno do warstwy wiążącej jak i ścieralnej polimeroasfaltów (odpowiednio 25/55-60 i 45/80-55)? Tego typu asfalty są znacząco droższe od zwykłych (35/50 lub 50/70) co zwiększy koszt inwestycji.

Ad.2 – Obie warstwy asfaltowe należy wykonać przy użyciu polimeroasfaltu zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB

3. Ze względu na mało czytelne rysunki prosimy o potwierdzenie czy cały teren między projektowaną główną aleją cmentarza oraz pozostałymi projektowanymi w I etapie ciągami pieszo- jezdnyymi należy odhumusować, co stanowi około 5 ha terenu ?

Ad.3 – Powierzchnię terenu przeznaczanego do odhumusowania w ramach etapu nr 1 przedstawiono na Planie sytuacyjnym Rys. nr 2/1 Rys. 2/3. Obszar pomiędzy sekcjami S7 i S8. Jednocześnie informuję, że w ocenie Zamawiającego rysunki są czytelne.

4. Ze względu na niweletę terenu między polami S7 i S8 oraz sąsiednimi polami, projektowane ciągi pieszo -jezdne w tym główna aleja cmentarza prawdopodobnie będą znajdowały się w nasypie. Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych, podłużnych jak i tabel robót ziemnych i odhumusowania i zahumusowania w celu wyceny tych robót. W naszej ocenie te ilości będą znaczące.

Ad.4

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zamieszczenie Tabeli robót ziemnych -BRANŻA DROGOWA. Tabela zawiera bilans wszystkich mas ziemnych. Natomiast przekroje poprzeczne i podłużne przedstawione są na rysunkach nr 3/1, S-2, S-3, S-4

| | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| ZP-P-I.271.89.2019 | Odpowiedzi na pytania | s. 1 z 3 |
|--------------------|-----------------------|----------|

5. Prosimy o podanie ilości do odtworzenia istn. alejek asfaltowych w konstrukcji 2. włącznie z ilościami rozbiórek tych alejek.

Ad. 5 – Wielkość pozycji obmiarowych określono w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. tj. Projektu B.-W., opis techniczny, część III, specjalność branża drogowa str. 10 i 11.

6. Prosimy o podanie ilość ławek parkowych do wykonania.

Ad. 6 – Ilość ławek należy przyjąć wg rysunku A1- 10 szt. Jednocześnie Zamawiający ponownie zamieszcza rysunek A1 w formacie pdf.

7. Prosimy o podanie ilość palisady betonowej do wykonania.

Ad. 7 – Ilość palisad betonowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą branża drogowa rysunek 3/1, 2/3.

8. Prosimy o podanie ilość nawierzchni asfaltowych potrzebnych do cięcia jak i do rozbiórki w związku z układaniem kabli pod istniejącymi ciągami pieszo-jezdnymi.

Ad. 8 – Ilość nawierzchni asfaltowych potrzebnych do cięcia jak i do rozbiórki w związku z układaniem kabli pod istniejącymi ciągami pieszo-jezdnymi należy przyjąć zgodnie z dokumentacją budowlano -wykonawczą branża elektryczna rysunek E1 i E2.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zamieszczenie przedmiarów robót, które stanowią materiał pomocniczy.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zmianami), dokonał zmiany zapisów:

1. pkt 3.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie

„3.3 Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, określają dokumentacja projektowa (przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1 do SIWZ).

2. pkt 12.2. ppk. 23) siwz, który otrzymuje następujące brzmienie

„23) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy, dokumentacji projektowej (przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy) w tym warunków wydanych przez właściwe organy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych umową i dokumentacją projektową,

3. § 2 pkt 3 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie

„3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, określają dokumentacja projektowa (przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych według wykazu – załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4. § 7 ust 3 pkt 23, który otrzymuje następujące brzmienie

| | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| ZP-P-I.271.89.2019 | Odpowiedzi na pytania | s. 2 z 3 |
|--------------------|-----------------------|----------|

23) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji projektowej (przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy) w tym warunków wydanych przez właściwe organy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową i dokumentacją projektową,

5. Zał. nr 3 do umowy wykaz dokumentacji

W związku powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986Ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 19.07.2019 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 19.07.2019 r. o godzinie 12:00.

W załączeniu aktualnie obowiązujący wzór umowy z załącznikiem nr 3

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PRZEZYDENTA MIASTA LUBLIN
Joanna Bielicka
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

| | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| ZP-P-I.271.89.2019 | Odpowiedzi na pytania | s. 3 z 3 |
|--------------------|-----------------------|----------|

