


**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w wąwozie w rejonie ul. Jana Sawy w Lublinie.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach wskazanego w STWiOR zestawu zabawowego 9.5 Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia zestawu w którym zastosowano ruchome stopnie zamiast ruchomych pierścieni?



Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie zestawu w którym zastosowano ruchome stopnie zamiast ruchomych pierścieni.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający wskazał wymiary urządzeń zabawowych 9.5, 9.7 oraz 9.8 wskazanych w STWiOR łącznie z wymiarami ich stref bezpiecznych. Prosimy o potwierdzenie, że możliwe jest zaoferowanie urządzenia o takich wymiarach aby łącznie wymiary urządzenia i jego strefy bezpiecznej mieściły się w wymiarach wskazanych przez Zamawiającego czyli istotne jest zachowanie wymiarów strefy a wymiary urządzenia mogą być dowolne o ile spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów urządzenia.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o możliwość dopuszczenia tablicy regulaminowej o poniższych wymiarach.

Regulamin placu zabaw / siłowni zewnętrznej,

skład:

- słup ocynkowany o śr. 60,3mm, dł. 2,50 m;
- tablica regulaminowa 50 x 70 cm z obejmami, za pomocą których jest przytwierdzona tablica.


Tablice informacyjne wykonujemy na podkładach z blachy ocynkowanej min. 1,25mm

zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru.

Lica tablic są drukowane na folii.

- montaż słupa poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

Urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 1176 : 2009



Ad. 3 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę w projekcie budowlano – wykonawczym w pkt. 2.8.3 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pkt. 10.3.

W załączeniu errata do dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

W związku powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986Ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

## 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 26.07.2019 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 26.07.2019 r. o godzinie 12:00.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Duszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych

ZP-P-I.271.89.2019	Zmiana zapisów SIWZ	Strona 2 z 2
--------------------	---------------------	--------------

Nr dokumentu mdok 100374/07/2019

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU ZABAW W WĄWOZIE  
W REJONIE UL. JANA SAWY

LOKALIZACJA/ ADRES: 20-632 Lublin, ul. Jana Sawy  
część dz. nr 2/103, Obr. 15-Konstantynów, ark. 4

INWESTOR: Gmina Lublin  
20-109 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1

### Errata

W Projekcie Budowlano-wykonawczym ( Opis do Projektu budowlano-wykonawczego str. 11 Wyposażenie komunalne pkt. 3 i na str. 19 w pkt. 2.8.3 ) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( str. 16 pkt. 10.3 ) wprowadza się poniższą zmianę w zakresie tablicy regulaminowej.

±10% ↘

„Tablica regulaminowa o wymiarach 50x70 cm, przytwierdzana obejmami do słupa ocynkowanego prostego o średnicy 60,3 mm, długość słupa 250 cm; Tablica wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczona warstwą lakieru. Treść na tablicy drukowana na folii. Słup tablicy betonować w gruncie. Dostawa i montaż.

Całość wykonana zgodnie z PN-EN 1176: 2009.”

oprac.  
mgr inż. arch.  
Magdalena Olszanka-Wątorska  
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  
nr świad. 558/2010 wpisać na listę nr LS-0262

