

INFORMACJA O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę poddasza w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi i załączonych rysunków w kolorze, proszę o wyjaśnienie czy istniejące kanały wentylacyjne wymagają napraw bądź korekt? Z jakiego materiału są one wykonane? Brak wizji lokalnej mocno ogranicza ocenę zakresu wykonania.

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam:

Zgodnie z STWiORB branża sanitarna pkt 1.5 „*Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji*” lit. a) – w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi demontaż części istniejących i niekompletnych kanałów wentylacyjnych stalowych oraz montaż brakujących odcinków kanałów stalowych wentylacji mechanicznej.

Zakres ten wskazany jest również w poz nr 1, 12, 13 i 14 kosztorysu ofertowego branży sanitarnej.

Pytanie nr 2

W branży budowlanej wyszczególniono zabudowy ogniowe ppoż z płyt GKF, natomiast w branży sanitarnej nie uwzględniono żadnych przejść ppoż. Czy faktycznie nie ma żadnych przejść przez zabudowy? Brak przekroju w instalacji wentylacji uniemożliwia odczytanie tego z dokumentacji.

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam:

Zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB w branży sanitarnej w zakresie wentylacji poddasza nie ma żadnych przejść ppoż.

Instalacja wykonywana jest w jednej strefie ppoż.

Jednocześnie Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z treścią Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540212188-N-2020 z dnia 27.10.2020r. dokonuje zmiany pkt 11 SIWZ w następujący sposób:


11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem pościa pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które **wpłyną do Zamawiającego do dnia 02.11.2020r. do godz. 12:00** na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 3 dnia 02.11.2020 r. o godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bylska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych