



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

**Biuro
Obsługi Klienta**
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska
ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

**Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"**
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

**Centralne
Laboratorium**
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

**Dział Zamówień
Publicznych**
fax 81 532 42 81
wew. 288



EMAS
Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG. NO. PL-2 96-802-22



AB 383

RT/4004/386/2023

Lublin, 19.04.2023r.

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Ogólna
WPLYNĘŁO

26.04.2023

DK 10210526
nr Miodk.
zest. podpis

Urząd Miasta Lublin
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

Warunki techniczne wod-kan.

Rodzaj obiektu: **budowa dojścia do Parku Zawilcowa wraz z miejscami postojowymi oraz siłowni plenerowej w Lublinie - projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr D – 47, zadanie nr 1 i 2**

Lokalizacja: **działki nr 18/12, 24/5, 27/5 obr. 14, ark. 5 – zadanie nr 1**
działka nr 18/12, obr. 14, ark. 5. – zadanie nr 2

W odpowiedzi na wystąpienie z dn. 27.03.2023r. w sprawie jw. informujemy, że w granicach projektowanej inwestycji znajdują się następujące sieci wod.- kan.:

I. Zadanie nr 1 - dojście do Parku „Zawilcowa” wraz z miejscami postojowymi:

- sieć wodociągowa o średnicy dn200 mm
- kanały deszczowe o średnicy 500mm i 300 mm
- kanał sanitarny o średnicy 200 mm, przewidziany docelowo do likwidacji, po jego przebudowie, zgodnie z projektem budowlanym o nr uzgodnienia MPWiK KT/92/19. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2025 – 2027.

II. Zadanie nr 2- siłownia plenerowa:

- kanały deszczowe o średnicy 600mm i 300 mm
- kanały sanitarne o średnicy 300 mm i 200 mm

Z uwagi na powyższe przy projektowaniu i realizacji ww. inwestycji należy uwzględnić następujące uwagi:

1. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. należy wyregulować, dostosowując do projektowanej geometrii i niwelety ciągu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych oraz nawierzchni siłowni plenerowej.
2. Wysokość szyjki studni po regulacji nie może przekroczyć 0,5m.
3. Przy rozmieszczaniu urządzeń gimnastycznych siłowni plenerowej należy zachować odległość min. 1m od skrajni ww. sieci kanalizacyjnych (przewody i studnie) do skrajni stopy fundamentowej.
4. W przypadku zmiany rzędnych terenu nad ww. sieciami należy dokonać analizy posadowienia sieci wod.- kan. pod względem ich normatywnego przykrycia. W przypadku nienormatywnego przykrycia, należy przewidzieć zabezpieczenie lub przebudowę sieci na etapie projektu przedmiotowej inwestycji.
5. Wszystkie prace budowlane wykonywane w bliskiej odległości od istniejących sieci wod.-kan. muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności.

kapitał zakładowy, stan na dzień 09.01.2023 r.: 291.987.600,00 PLN

KRS 000017728. SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-I Gosp. KRS
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

6. Projektant zobowiązany jest do:
- skorzystania z materiałów archiwalnych dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objętym projektowaniem, znajdujących się w archiwum technicznym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie,
 - inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie,
 - uwzględnienia wymagań zawartych w „Wytocznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl).
7. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty ich wydania i należy załączyć je do dokumentacji projektowej, która podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

W sprawach dotyczących niniejszego pisma można się kontaktować z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie - tel. 81 53 68 282.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Joanna Bąkowska