

Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dokończenie i wyposażenie Parku Jana Pawła II na Czubach w Lublinie; plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Proszę wyjaśnić z czego wynika powierzchnia nawierzchni piaskowej z piasku płukanego o frakcji 0,22-2 mm bez części ilastych, kamieni i zanieczyszczeń gr. 30 cm, na placu zabaw w ilości podanej 150 m². Brak przedmiaru. Nieczytelny projekt.

Ad. 1: W odpowiedzi Zamawiający ponownie zamieszcza opis techniczny do projektu budowy placu zabaw wraz z rys. nr 1, 2 i 3 w kolorowej wersji pdf, z którego wynika powierzchnia nawierzchni z piasku płukanego.

2. Proszę podać dokładne przedmiary co do ilości małej architektury i urządzeń będących w założeniu wyposażeniem placu zabaw. Projekt czarno-biały jest nieczytelny.

Ad. 2: W odpowiedzi Zamawiający ponownie zamieszcza opis techniczny do projektu budowy placu zabaw wraz z rys. nr 1, 2 i 3 w pdf w kolorze, z którego wynika ilość małej architektury i urządzeń będących w założeniu wyposażeniem placu zabaw.

3. Proszę wskazać dokładną lokalizację placu parkour. Nieczytelny rysunek projektowy.

Ad. 3: W odpowiedzi Zamawiający ponownie zamieszcza opis techniczny do projektu budowy parkour wraz z rys. Nr 1, 2, 3, 4 w pdf w kolorze, z którego wynika dokładna lokalizacja placu parkour.

4. Z naszych wstępnych wyliczeń wynika, że przebudowa ciągu pieszego ze schodami od ul. Wyżynnej do punktu „g” ma większy spadek niż w projekcie. Czy należy przewidzieć wykonanie dodatkowych stopni schodów i dodatkowych robót ziemnych? Bardzo mało czytelna mapa do celów projektowych.

Ad. 4: W odpowiedzi Zamawiający ponownie zamieszcza Projekt budowlany i wykonawczy dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem w wersji pdf w kolorze z rysunkami oraz mapą do celów projektowych.

Jednocześnie profil przebudowywanych schodów został opracowany na podstawie geodezyjnie pomierzonych, istniejących rzędnych na istniejącym ciągu pieszym, schodach i istniejących ciągach pieszych dochodzących do odcinka przewidzianego do przebudowy. Rzędne wysokościowe były podstawą do przeliczenia profilu podłużnego schodów. Spadki i parametry schodów zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi normami. W związku z powyższym nie przewiduje się wykonania dodatkowych stopni schodów i dodatkowych robót ziemnych.

Zamawiający potwierdza prawidłowość projektu w zakresie spadku od ul. Wyżynnej do punktu „g”.

5. Czy Inwestor posiada dokładny przedmiar robót dla tej inwestycji? Jeżeli tak prosimy o podanie go do ogólnej informacji.

Ad. 5: Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie udostępnił przedmiarów, gdyż we wzorze umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wówczas dokumentacja może nie obejmować przedmiaru robót.

6. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3.3. widnieje zapis, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wg Załącznika nr 1 do SIWZ). W udostępnionej dokumentacji brak jest tego załącznika. Prosimy o dołączenie go.

(...) prosi o udostępnienie Mapy do celów projektowych w kolorze. Obecnie powyższy dokument jest czarno biały co sprawia, że jest nieczytelny. Udostępnienie Mapy w kolorze, z powodu braku przedmiaru pozwoli na rzetelniejszą wycenę wykonania zadania.

Ad. 6: Zamawiający wraz z SIWZ w dniu 21.01.2019r zamieścił załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa i STWIORB na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: <https://bip.lublin.eu/urząd-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/2019-01-21-przetarg-nieograniczony-na-dokonczenie-i-wyposazenie-parku-jana-pawla-ii-na-czubach-w-lublinie-plac-zabaw-plac-parkour-chodniki-drogi-rowerowe-oswietlenie,87,18916,2.html>

Ponadto w załączeniu Zamawiający ponownie zamieszcza Mapę do celów projektowych w wersji kolorowej.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1986) Zamawiający zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

"11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 12.02.2019r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 12.02.2019r. o godzinie 13:00."

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych