

Treść zapytania wraz z odpowiedzią - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie w ramach V Budżetu Obywatelskiego** wpłynęło zapytanie dotyczące następującej kwestii:

1. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej w warstwach 45mm warstwa sbr oraz 15 mm warstwy wierzchniej epdm. Czy dopuszczacie Państwo wykonanie nawierzchni w równoważnej technologii posiadającej certyfikat za zgodność z normą PN EN 1177 z warstwą epdm gr. 10 mm. Warstwa epdm jest tylko warstwą wierzchnią, użytkową nie ma wpływu na parametry wytrzymałościowe oraz amortyzujące, taka grubość jest powszechnie stosowana przez producentów nawierzchni bezpiecznej, zaś zwiększanie grubości warstwy EPDM w znaczny sposób podwyższa wartość całego projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ - projektu budowlano-wykonawczego w zakresie pkt 3.4 poprzez dodanie poniższej treści:

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Dopuszcza się wykonanie nawierzchni bezpiecznej w technologii nawierzchni jednowarstwowej poliuretanowej EPDM z zachowaniem grubości całkowitej nawierzchni uwzględniającej maksymalną wysokość swobodnego upadku h-150 cm. Nawierzchnia winna spełniać wymogi zawarte w PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany pkt 11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 14.08.2019 r. o godzinie 11:00.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych

W załączeniu:

1. Errata do projektu budowlano-wykonawczego.