



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju


Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

DP.0500.6.2018

Lublin, dnia 24 stycznia 2018 r.



Pan Stanisław Brzozowski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy BRM-II.0003.1.17.2018

Odpowiadając na interpelację z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie poprawy oświetlenia skrzyżowań i dróg osiedlowych uprzejmie informuję Pana Radnego, że oświetlenie poszczególnych ciągów komunikacyjnych na terenie Lublina (ulice, ciągi piesze i pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe itp.) było i jest projektowane oraz realizowane w oparciu o stosowne przepisy oraz normy techniczne.

Obowiązująca obecnie norma PN – EN 13201 „oświetlenie dróg” ściśle definiuje wymagania odnośnie parametrów fotometrycznych w odniesieniu do warunków ruchu kołowego i pieszego oraz warunków związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu. Dodatkowym bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na stosowane urządzenia oświetleniowe (w tym ilości i moce opraw) jest ich optymalny dobór w sposób powodujący oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków finansowych - zarówno w zakresie inwestycji jak i późniejszej eksploatacji.

Informuję ponadto, że techniczny dobór urządzeń nie jest dokonywany na podstawie subiektywnych ocen „wnikliwych obserwatorów” ale poprzez stosowne obliczenia z uwzględnieniem aktualnych warunków funkcjonowania oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej - w tym z analizą w zakresie doboru i wybiórczości zabezpieczeń, spadków napięć, obciążeń w szafkach itp.

Nadmieniam jednocześnie, że Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie przeprowadził dodatkowe kontrole oświetlenia we wskazanych w interpelacji miejscach sprawdzając jednocześnie zgodność zamontowanych urządzeń z dokumentacją będącą w zasobach PGE Dystrybucja S.A. W wyniku wizji i wykonanych pomiarów nie stwierdzono konieczności wykonania proponowanych przez Pana Radnego prac.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk