



1. Obudowa izolacyjna z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
2. Stosować zamek typu "Masterkey"
3. Klasa ochronności II, stopień ochrony obudowy IP44

TT SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE

Projektował	inż. Leszek Wasilek	upr.bud.nr508/Lb/77 i 831/Lb/89 upr.WOSQZ nr 93/P/97	05.2007	PTU IH "LUXEL" LUBLIN UL. KALINOWA 15
Asystent			05.2007	
Sprawdził			05.2007	
SCHEMAT PROJ. SZAFKI OŚWIETLANIA DROGOWEGO SzO 918			Podziałka	
			Ulica	SŁAWINKOWSKA
			Miejscowość	Lublin
Inwestor	Urząd Miasta Lublin Wydział Strategii i Rozwoju		Województwo	Lublin