

### Uwagi

Linią grubą zaznaczono część projektowaną  
Linią cienką zaznaczono część istniejącą i pozostającą bez zmian

Układ sieci -TN
Ochrona przeciwporażeniowa
Wyłącznik przeciwporażeniowy 30mA

Remont pomieszczeń biurowych z przystosowaniem do BOM Lublinul. ul.Kleeberga 12a				
Widok tablicy licznikowej				Skala
Projektował:	mgr inż. G. Świerczyński Upr. LUB/0092/PW/OE/06		Data Maj 2007	Rys. Nr <b>1a</b>
Opracował:	mgr inż. G. Świerczyński			