



KOMORA ZASUW nr E

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią technologiczną.
2. Izolacje wg opisu technicznego.
3. Przejęcia rur przez ściany wg części technologicznej.
4. Nie występują pręty z numerami: 2,4,8,10 i 12

Beton klasy B25 (w/c<0,5) i B10 (podłoże)
Stal A-III 34GS

"SANIT-GAZ" s.c.		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 20-471 Lublin ul. Olszewskiego 8 tel. 444-10-29, fax 444-10-28	
AKTUALIZACJA Projektu Budowlano-Wykonawczego obiekt: SIĘĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE BRZEGÓ POLIGONU WOJSKOWEGO NA OSIEDLU CZECHÓW W LUBLINIE w ulicach: Poligonowej, Żelazkowej i Koncertowej – III etap		nr zlecenia:	
specjalność:	konstrukcja	numer uprawnień	podpis
projektował:	mgr inż. Tadeusz Motek	St-586/81	
opracował:	techn. Danuta Rybicka		
sprawdził:	inż. Ryszard Jabłoński	2611/Lb/85	
		data: 05.2007r.	
		numer rysunku: K5	