

LUBZEL SA
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin
Tel. centrala (081) 445-11-02
Tel. BOK (081) 445-11-29

Załącznik Nr 1 do umowy

Nr wniosku 25380 / 109249
Grupa przyłączeniowa V
1029/ZE-1/2006
S10494

URZĄD MIASTA LUBLIN
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
UL. WIENIAWSKA 14
20-950 LUBLIN

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Urządzeń elektroenergetycznych do sieci 0,40 kV

Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A.

Odpowiadając na wniosek z dnia 28.11.2006 określa się następujące warunki przyłączenia oświetlenia drogowego przy ul. Krężnickiej na odcinku od posesji nr 79 do posesji nr 97 w Lublinie.

1. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnia nn istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej K-494 zlokalizowanej przy ul. Krężnickiej oraz słup linii napowietrznej nr 19 przy ul. Krężnickiej.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe w miejscu podłączenia kabli do rozdzielni nn istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej K-494 zlokalizowanej przy ul. Krężnickiej oraz słup linii napowietrznej nr 19 przy ul. Krężnickiej.
3. W celu przyłączenia wskazanych we wniosku urządzeń o poborze mocy przyłączeniowej **18 kW** i zabezpieczeniu przelicznikowym **32A** dla szafki należy zaprojektować:
 - a) Szafkę oświetlenia drogowego nr: Sz.O. 494 w II-giej klasie izolacji 6-o obwodową z układem pomiarowym bezpośrednim mocy czynnej i biernej oraz z układem sterowania na 3-ch przełącznikach typu R-15 każda.
 - b) Oświetlenie kablowe wydzielone.
 - c) Słupy aluminiowe anodowane na kolor czarny posadowione na fundamentach.
 - d) Kable typu YKY o przekroju jak wyjdzie z obliczeń lecz nie mniejszym niż 16mm^2 układane na całej długości w rurach osłonowych.
 - e) Oprawy z układem zapłonowym do lamp sodowych w II-giej klasie izolacji.
 - f) Tabliczki bezpiecznikowe typu TB-I tłoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II-giej klasie izolacji ze śrubami $\phi 8$ do podłączania kabli.
 - g) Wyposażyć pole rezerwowe w rozdzielniach nn K-494 dla podłączenia projektowanej szafki.
4. Układ sieci TN.
5. Łączny czas trwania wyłączeń awaryjnych w ciągu roku do 60 godz.
6. Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynosi do 36 godz.
7. Wymagania dodatkowe:
 - a) szczegóły techniczne połączeń sieci oświetleniowych i schematy urządzeń uzgodnić na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM WGK) w Zakładzie Energetycznym,
 - b) na powyższe opracować dokumentację projektową i przedstawić do sprawdzenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin-Miasto.
 - c) urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
 - d) instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Ważność warunków określa się na 2 lata licząc od daty ich określenia.
9. Od niniejszych warunków przyłączenia służy prawo wniesienia odwołania do Zarządu Lubelskich Zakładów Energetycznych SA z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 14 dni od daty otrzymania.
10. Uzyskać uprawnioną decyzję udzielającą pozwolenia na budowę.

Niniejsze Warunki Przyłączenia bez zawartej umowy o przyłączenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony.

opracował

zatwierdził

Starszy Technik
d/s Utrzymania Sieci Elektroenergetycznych

Wiesław Krawczyk

KIEROWNIK ds. TECHNICZNYCH

inż. Krzysztof Klempka



Urząd Miasta Lublin

Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 443 5229, fax: +48 81 443 5342, e-mail: gk@lublin.eu

GK.4.2.1.7044/22 /2007

Lublin, dn. 2007-05-17

PUEiH "ELTO" Sp. z o.o.
20 - 011 Lublin
Al. Piłsudskiego 3

Dot. oświetlenia drogowego

Wydział Gospodarki Komunalnej UM wyraża niniejszym zgodę na włączenie do miejskiej sieci oświetlenia drogowego projektowanego oświetlenia :

- park w dzielnicy Głusk ;
- ciąg pieszy w rejonie ul. Dr. Męczenników Majdanka 32-34,
- fragm. ul. Żeglarskiej,
- fragm. ul. Cienistej,
- fragm. ul. Koncertowej,
- fragm. ul. Krężnickiej,

przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

- zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny miejskie,
- oświetlenie projektować w oparciu o wymogi PN – 76/E – 02032 „oświetlenie dróg publicznych”, przyjmując dla poszczególnych zadań następujące kategorie oświetlenia:
 - park w dzielnicy Głusk - F-3,
 - ciąg pieszy w rej. ul. Dr. Męcz. Majdanka 32-34 - F-3,
 - fragm. ul. Żeglarskiej - E,
 - fragm. ul. Cienistej - F-3,
 - fragm. ul. Koncertowej - F-1,
 - fragm. ul. Krężnickiej - E,
- stosować oprawy sodowe wysokoprężne,
- stosować słupy aluminiowe anodowane,

Dokumentację techniczno – prawne (opracowane w oparciu o techniczne warunki podłączenia określone przez Zakład Energetyczny Lublin – Miasto) należy złożyć w tut. Wydziale (w 2 egz.) celem uzgodnienia.

AO

DYREKTOR WYDZIAŁU

inż. Eugeniusz Janicki