

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 19 w Lublinie przy ul. Szkolnej 6 INSTALACJA OD-
GROMOWA I UZIEMIAJĄCA
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Szkolna 6
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : 20-080 Lublin Pl.Łokietka 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zaopatrzenia [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST - E	Przewody instalacji odgromowej pionowe, poziome FeZn o średnicy 8 mm w rurze grubościenniej BE32 235	m m	235.000	
				RAZEM	235.000
2	ST - E	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych FeZn 30x 4 / zwody pionowe układane bezpośrednio na ścianie(pod dociepleniem) 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	ST - E	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III .Bednarka FeZn 30 x 4 mm 242	m m	242.000	
				RAZEM	242.000
4	ST - E	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	ST - E	Montaż skrzynek złącz kontrolnych o wymiarach 200 x 200 x 165 z żywicy 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	ST - E	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 2	otw. otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	ST - E	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 25 x 4 mm do TG 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	ST - E	Demontaż zwodów poziomych, pionowych nienapężanych instalacji odgromowej 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
9	ST - E	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg Złącz kontrolnych 14	kpl kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
10	ST - E	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - uchwyt 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	ST - E	Demontaż uziomów powierzchniowych w wykopie o gł 0.6-0.8 m w gruncie kat III 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
12	ST - E	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	ST - E	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000