

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej w Lublinie wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Inwestor odstąpi od pomiarów współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów? Jest to pomiar bardzo drogi i zbędny przy takiej długości okablowania. Pomiar ten jest zalecany przy transmisjach o prędkości powyżej 10 Gb/s i długości kabla powyżej kilkudziesięciu kilometrów, zaś w projekcie zastosowano urządzenia o prędkości do 1Gb/s i długości kabla do 0,35 km.
2. Czy Inwestor zgodzi się na wykonanie całości sieci światłowodowej w technologii Singlemode? Technologia ta jest obecnie powszechnie stosowana i zalecana, zaś Multimode jest technologią obecnie rzadko stosowaną i mało popularną co przekłada się na mniejszą ilość dostępnych urządzeń i materiałów.

W odpowiedzi na pytania wyjaśniam:

Ad 1. Zamawiający informuje, że odstępuje od konieczności wykonania pomiarów współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów.

W związku z powyższym zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiarze robót dotyczącym zasilania elektrycznego i monitoringu CCTV oraz przebudowy kolizji energetycznych nn – oświetlenia terenu, w rozdziale 2 pt. Kanalizacja teletechniczna oraz układanie kabli CCTV dokonuje się wykreślenia pozycji o liczbie porządkowej 62 d.2 i 63 d.2 dotyczących wykonania pomiarów współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów i zmienia się numerację pozostałych pozycji.

W załączeniu errata do przedmiaru robót.

Ad 2. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie wykonania całości sieci światłowodowej w technologii Multimode na technologię Singlemode, która nie zmienia, a tym samym nie pogarsza zaprojektowanego systemu CCTV, tj. zapewnia efektywną ochronę poprzez możliwość obserwacji i rejestracji wideo bram nr 1 i nr 2 oraz przyległego do nich terenu.

W związku z powyższym zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Projekt Budowlano-Wykonawczy pt. „Zasilanie elektryczne i monitoring CCTV oraz przebudowa kolizji energetycznych nn – oświetlenia terenu”, poprzez zmianę w opisie technicznym, w pkt. 15 Linie kablowe sygnałowe oraz zmiany wniesione do tabeli IIa – Wyposażenie stanowiska monitoringu „SM-1” (2), w następujących pozycjach o liczbie porządkowej: 14; 16 i 17, w tabeli IIb – Wyposażenie centrum monitoringu „CM”, w następujących pozycjach o liczbie porządkowej: 7; 9 i 10 oraz w tabeli IIc – Pozostałe materiały podstawowe, w pozycji o liczbie porządkowej 1

W załączeniu errata do dokumentacji

Mając powyższe na uwadze Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164) zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **12.05.2016** do godz. **10:30** na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia **12.05.2016** o godzinie **11:00**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Zup. PRZYZYSCENTA MIASTA LUBLIN
Jołanta Bicińska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych