
PRZEDMIAR - BRANŻA ELEKTRYCZNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Podświetlanie ławek na skwerku ul.Hempla
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul.Hempla
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Lublin - PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Zieliński
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

WYKONAWCA :


Data opracowania
czerwiec 2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Linie kablowe nn,			
1 KNNR 5 d.1 0701-03		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		11.52	m ³	11.520	
				RAZEM	11.520
2 KNNR 5 d.1 0702-03		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		11.52	m ³	11.520	
				RAZEM	11.520
3 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
4 KNR 5-10 d.1 0114-02		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
5 KNR 5-10 d.1 0113-01		Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		20.5	m	20.500	
				RAZEM	20.500
6 KNR-W 5-08 d.1 0404-10		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża (ZK-1)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 KNR 5-08 d.1 0515-03 p/a		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
8 KNR 2-31 d.1 0807-03		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
9 KNR 2-31 d.1 0302-05		Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
10 KNR 4-03 d.1 0302-02		Wymiana podstawy bezpiecznikowej 1 bieg. o natężeniu prądu do 200 A w słupie istniejącym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 KNR 5-08 d.1 0401-22		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących prądnica rowerowa 12 V do roweru	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 KNR 5-08 d.1 0402-01		Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000