

Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie w ramach V Budżetu obywatelskiego** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. W związku z faktem, że wskazane w projekcie wykonawczym przez Zamawiającego urządzenia zabawowe są urządzeniami danego producenta o konkretnych wymiarach szczegółowych w związku z czym właściwie niemożliwe jest zaoferowanie produktu innego producenta wykonanego z uwzględnieniem wymaganych materiałów oraz o analogicznych właściwościach funkcjonalnych, w związku z powyższym prosimy o możliwość uwzględnienia dopuszczalności marginesu +/-10% różnicy w wymiarach w stosunku do urządzeń wskazanych w kartach oraz użycia materiałów równoważnych i spełniających normy jakościowe tj. Zamiast rur stalowych- profili stalowych zamkniętych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie urządzeń zabawowych poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie Projektu budowlanego zgodnie z Erratą nr 2.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rur stalowych na profil stalowy zamknięty

2. Zwracam się z zapytaniem o zapisy dokumentacji przetargowej, Widnieją nieścisłości

1/ W projekcie istnieje zapis odnośnie specyfikacji piłkochwyków o siatce propylenowej oczko 100x100 mm grubość sznurka 3mm, zaś w przedmiarze robót pozycja dla siatki propylenowej oczko 4,5x4,5 cm grubość 5 mm.

2/ czy dopuszczają Państwo inny rodzaj bujaka przestrzennego np. zamiast biedronki słonik lub pszczołka w granicach bezpiecznej nawierzchni.; zamiast wyścigówki – inny samochodzik w granicach bezpiecznej nawierzchni.

Odpowiedź:

Ad. 1/ Zamawiający informuje, że siatkę piłkochwyków należy montować zgodnie z Projektem wykonawczym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ pkt. 2.12 str. 10, tj. piłkochwyty o siatce propylenowej oczko 100x100 mm, grubość sznurka 3mm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy.

Ad. 2/ W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie Projektu budowlanego zgodnie z Erratą nr 2.

3. W związku z ogłoszonym przetargiem na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 proszę o podanie kolorystyki nawierzchni bezpiecznej wylewanej oraz przybliżonej ilości kolorów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że kolorystyka nawierzchni bezpiecznej wylewanej została opisana w Projekcie wykonawczym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ na rys. A2 Układ nawierzchni w obrębie projektowanego placu zabaw - kolor zielony, żółty, czerwony i niebieski. Ponadto, treść dotycząca kolorystyki nawierzchni bezpiecznej wylewanej opisana jest w Projekcie wykonawczym na str. 9 pkt. 2.9. Wymiary i kształty podano na rysunku A2 – dokładny opis w pkt 3.4 str. 11 Projektu Wykonawczego. Podane są również średnice konkretnych kolorów na podstawie, których można przyjąć orientacyjną powierzchnię danego koloru. Ponieważ cena nawierzchni nie jest uzależniona od koloru można przyjąć orientacyjnie powierzchnie tak aby suma powierzchni placu zabaw była równa.

W załączeniu Errata nr 2 do Projektu budowlanego.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych