

Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek w Lublinie** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Zgodnie z § 4 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 10.05.2013r. poz. 1129) dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych składa się m.in. z przedmiaru robót. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia o przedmiar robót.

Ad. 1:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnienia przedmiarów robót, gdyż we wzorze umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 ust. 2 wzoru umowy).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ- Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia do budowy kanału należy zastosować rury GRP DN 1600mm z wykładziną poliuretanową. Z uwagi na bardzo wysokie koszty rury spełniającej powyższe wymagania prosimy o potwierdzenie, że cały kanał DN 1600mm łącznie ze studniami ma posiadać w/w wykładzinę, a nie tylko sięgacze (dopływy) do tego kanału które to nie są w zakresie tego przedmiotu zamówienia.

Ad. 2:

Zamawiający wyjaśnia, że do budowy kanału należy zastosować rury GRP DN 1600 mm bez wykładziny poliuretanowej.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ –pkt. 4.6. Projekt budowlano wykonawczy. W załączeniu errata do projektu budowlano wykonawczego nr 2 oraz pismo MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. z dnia 26.08.2020 r. (KT/4010/2/126/2020)

3. Zwracamy się z pytaniem czy zapisy ze strony 8 Projektu Budowlano-Wykonawczego - Sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek dotyczącej zasypywania wykopów dotyczą tylko przekroczeń poprzecznych czy całego kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż projektowanej drogi.

Zapisy z Projektu Budowlano-Wykonawczego:

„Zaprojektowano podsypkę rurociągu do wysokości 20cm oraz obsypkę i zasypkę do wysokości 30cm ponad wierzch rury z piasku średnioziarnistego zagęszczonego warstwami o wskaźniku zagęszczenia $Is=0,97$. Pozostałą wysokość wykopów do poziomu podbudowy jezdni (chodnika) należy zasypać piaskiem średnioziarnistym (w terenie zielonym gruntem rodzimym) zagęszczonym warstwami o wskaźniku zagęszczenia $Is=1,00$ (w strefie podbudowy jezdni, podjazdów i wyjazdów do posesji oraz chodników), zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni podanymi w pozwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym”.

Ad. 3:

Zamawiający wyjaśnia, że cytowany zapis dotyczy całości wykopów.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ – Projekt budowlano wykonawczy – rysunek nr 7. W załączeniu aktualnie obowiązujący rysunek nr 7.

4. Jaką należy przyjąć szerokość wykopu dla rur 1 600 mm? W projekcie podano szerokość dla rur Dn 200 mm.

Ad. 4:

Zamawiający wyjaśnia, że minimalna szerokość wykopów dla rur GRP Dn 1600 mm wynosi 2,60 m.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ – Projekt budowlano wykonawczy – rysunek nr 7.

W załączeniu aktualnie obowiązujący rysunek nr 7.

5. Prosimy o korektę rysunku dot. studzienek GRP - podanie informacji konstrukcyjnych - wymiarów betonowania, przekrycia, klasy włązów.

Ad. 5:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ – Projekt budowlano wykonawczy – rysunek nr 6.

W załączeniu aktualnie obowiązujący rysunek nr 6- Szczegół studzienki kanalizacyjnej z GRP.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wyjaśnia, że obetonowanie studzienek GRP należy wykonać zgodnie ze zmienionym rys. nr 6.

Ponadto podbudowę o gr. 10 cm należy wykonać z chudego betonu oraz zastosować włązy żeliwne Klasy D 400 z dwoma ryglami zgodnie ze zmienionym rys. nr 6.

6. Przekrój posadownienia rur wg rys. 7 nie jest zgodny z opisem technicznym w projekcie. Prosimy o ujednolicenie.

Ad. 6:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację

załącznika nr 1 do SIWZ – Projekt budowlano wykonawczy – rysunek nr 7.
W załączeniu aktualnie obowiązujący rysunek nr 7.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę załącznika nr 2 do umowy-Wykaz dokumentacji.

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 2 do umowy-Wykaz dokumentacji.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dokonał zmiany pkt 11 SIWZ, który otrzymał następujące brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem pośtańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek - piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 08.09.2020 r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 08.09.2020 r. o godzinie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.”.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.


Zup. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

