

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU ZAPYTANIA I UDZIELENIU ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na boisko wysokich lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska przy SP31 ul. Lotnicza 1 w Lublinie zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego V - I etap.

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie sztucznej trawy o parametrach:

Kolor zielony

Rodzaj włókna: monofilowe 100% polietylen + fibrylowane 100% polipropylen
lub włókna monofilowe 100% polietylen + fibrylowane 100% polietylen.

Wysokość włókna: min. 55mm

Gęstość pęczków: min. 8189 / 1m²

Waga włókna: min. 2 029 gr/m²

Gęstość włókien: min. 114 646/m² monofilowych i fibrylowanych min. 16 378/m²

Dtex: dwa rodzaje włókien – monofilowe min 13 300 oraz fibrylowane min. 5 500

Grubość włókna: min. 360 mikronów dla monofilu i min. 110 mikronów dla fibrylu

Siła wrywania pęczka: min. 50N

Łączna ilość włókien - 131 024/m² przy większej ich grubości i większym Dtexie oznacza większą wytrzymałość proponowanej nawierzchni.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

W erracie do dokumentacji projektowej z dnia 29.01.2021 Zamawiający dokonał zmiany minimalnych parametrów sztucznej trawy.

Zamawiający nie dopuszcza sztucznej trawy o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.