

1. Wykaz urządzeń UPS podlegających przeglądowi

Lp	Nazwa i rodzaj urządzenia	Typ urządzenia	Nr seryjny	Miejsce lokalizacji
1	Zasilacz UPS Eaton 9390 100kVA	9390-100-U-4x0	86000023	Urząd Miasta Lublin, Aleje Racławickie 5 w Lublinie
2	Zestaw akumulatorów do zasilacza UPS UPS Eaton 9390 100kVA	9390-BAT10-40x280 (400A)	796000028	Urząd Miasta Lublin, Aleje Racławickie 5 w Lublinie
3	Zasilacz UPS EATON 9355 20kVA	9355-20-N-13-2x9Ah-M	360573	Urząd Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 w Lublinie

2. Zakres przeglądu:

1. Zasilacz UPS Eaton 9390 100kVA wraz z zestawem akumulatorów do zasilacza UPS  
UPS Eaton 9390 100kVA
  - wymiana kompletu baterii CSB HRL12280 – 40 sztuk
  - wymiana kompletu wentylatorów – 9 sztuk
2. Zasilacz UPS EATON 9355 20kVA:
  - wymiana kompletu baterii CSB HR1234 – 72 sztuki
  - wymiana kompletu wentylatorów – 4 sztuki